

nd

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 08 » 01 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 17/21 от «08» января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 06.01.2021 г., 13 час. 30 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 060121CM28, 060121CM29, 060121CM30, 060121CM31, 060121CM32, 060121CM33, 060121CM34

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 060121СМ28, регистрационный номер в журнале 28: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ29, регистрационный номер в журнале 29: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ30, регистрационный номер в журнале 30: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ31, регистрационный номер в журнале 31: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ32, регистрационный номер в журнале 32: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ33, регистрационный номер в журнале 33: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
код пробы 060121СМ34, регистрационный номер в журнале 34: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 060121СМ28, регистрационный номер в журнале 28: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 060121СМ29, регистрационный номер в журнале 29: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 060121СМ30, регистрационный номер в журнале 30: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 060121СМ31, регистрационный номер в журнале 31: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01



код пробы 060121СМ32, регистрационный номер в журнале 32: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 060121СМ33, регистрационный номер в журнале 33: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ34, регистрационный номер в журнале 34: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н.М.	
Бактериолог	Зимарина А.М.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 08 » 01 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 17/21 от «08» января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 06.01.2021 г., 13 час. 30 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 060121CM28, 060121CM29, 060121CM30, 060121CM31, 060121CM32, 060121CM33, 060121CM34

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 060121СМ28, регистрационный номер в журнале 28: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ29, регистрационный номер в журнале 29: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ30, регистрационный номер в журнале 30: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ31, регистрационный номер в журнале 31: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ32, регистрационный номер в журнале 32: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 060121СМ33, регистрационный номер в журнале 33: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)


1	2	3	4	5	6
код пробы 060121СМ34, регистрационный номер в журнале 34: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 060121СМ28, регистрационный номер в журнале 28: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ29, регистрационный номер в журнале 29: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ30, регистрационный номер в журнале 30: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ31, регистрационный номер в журнале 31: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ32, регистрационный номер в журнале 32: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ33, регистрационный номер в журнале 33: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 060121СМ34, регистрационный номер в журнале 34: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н.М.	
Бактериолог	Зимарина А.М.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
фили ГПП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 06 » 01 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 10/21 от «06» января 2021 г.


1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 04.01.2021 г., 11 час. 55 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; ул. Лермонтова – ул. Макаренко, кран потребителя, ул. Космонавтов, 22, кран потребителя, ул. Осташенко, 14, кран потребителя, ул. Казакова – ул. Ивановская, кран потребителя, ул. Советская, 1Ж, кран потребителя, ул. Крупской, 146, кран потребителя, ул. Мира, 146, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 040121CM14, 040121CM15, 040121CM16, 040121CM17, 040121CM18, 040121CM19, 040121CM20, 040121CM21

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 040121СМ14, регистрационный номер в журнале 14: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ15, регистрационный номер в журнале 15: г. Зверево, ул. Лермонтова – ул. Макаренко, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	10,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ16, регистрационный номер в журнале 16: г. Зверево, ул. Космонавтов, 22, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,7 ± 3,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ17, регистрационный номер в журнале 17: г. Зверево, ул. Осташенко, 14, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,3 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ18, регистрационный номер в журнале 18: г. Зверево, ул. Казакова – ул. Ивановская, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	9,3 ± 3,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ19, регистрационный номер в журнале 19: г. Зверево, ул. Советская, 13К, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,0 ± 3,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ20, регистрационный номер в журнале 20: г. Зверево, ул. Крупской, 146, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	12,3 ± 2,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040121СМ21, регистрационный номер в журнале 21: г. Зверево, ул. Мира, 146, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	11,3 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 040121СМ14, регистрационный номер в журнале 14: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ15, регистрационный номер в журнале 15: г. Зверево, ул. Лермонтова – ул. Макаренко, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ16, регистрационный номер в журнале 16: г. Зверево, ул. Космонавтов, 22, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ17, регистрационный номер в журнале 17: г. Зверево, ул. Осташенко, 14, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 040121СМ18, регистрационный номер в журнале 18: г. Зверево, ул. Казакова – ул. Ивановская, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ19, регистрационный номер в журнале 19: г. Зверево, ул. Советская, 1Ж, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ20, регистрационный номер в журнале 20: г. Зверево, ул. Крупской, 146, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040121СМ21, регистрационный номер в журнале 21: г. Зверево, ул. Мира, 146, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Маврина О. В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись



Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-9

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛИАЛ РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 128/21 от «27» января 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. Юридический адрес: 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Макаренко, 15
3. Наименование пробы (образца): вода питьевая
4. Дата и время отбора пробы (образца): -
5. Дата и время доставки пробы (образца): 25.01.2021 г., 15 час. 10 мин.
6. Акт отбора № -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем
7. Цель отбора: заявка № 20709 от 30.12.20 г.
8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. НД на методику отбора: -
10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. Дополнительные сведения: код пробы 250121CM316, 250121CM317, 250121CM318, 250121CM319, 250121CM320, 250121CM321, 250121CM322

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 250121СМ316, регистрационный номер в журнале 316: г. Зверев, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,0 ± 3,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ317, регистрационный номер в журнале 317: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,3 ± 3,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ318, регистрационный номер в журнале 318: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,7 ± 3,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ319, регистрационный номер в журнале 319: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,0 ± 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ320, регистрационный номер в журнале 320: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,3 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ321, регистрационный номер в журнале 321: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
					ПНД Ф 14.1:2:4.207-04

2	3	4	5	6
мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
пробы 250121СМ322, регистрационный номер в журнале 322: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя				
1 Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2 Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3 Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4 Цветность	7.0 ± 2.8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5 Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 250121СМ316, регистрационный номер в журнале 316: г. Зверево, ул. Макаренко, 13, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250121СМ317, регистрационный номер в журнале 317: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250121СМ318, регистрационный номер в журнале 318: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 250121СМ319, регистрационный номер в журнале 319: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 250121СМ320, регистрационный номер в журнале 320: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 250121СМ321, регистрационный номер в журнале 321: п. Чичерино, ул. Максима Горького					
кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250121СМ322, регистрационный номер в журнале 322: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран					
потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		Ф.И.О.	Подпись
Должность		Тищенко С. А.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)		Лобанова Н.Н.	
Бактериолог		Зимарина А.М.	
Бактериолог			

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись



Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись



10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФНП ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 128/21 от «27» января 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ПУ «Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 346311, Ростовская область, г. Зверев, ул. Макаренко, 15
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 25.01.2021 г., 15 час. 10 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверев: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев: п. Трудовой, водомерный узел: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел): х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. **ИД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 250121CM316, 250121CM317, 250121CM318, 250121CM319, 250121CM320, 250121CM321, 250121CM322

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 250121СМ316, регистрационный номер в журнале 316: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,0 ± 3,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ317, регистрационный номер в журнале 317: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	8,3 ± 3,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ318, регистрационный номер в журнале 318: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,7 ± 3,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ319, регистрационный номер в журнале 319: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,0 ± 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ320, регистрационный номер в журнале 320: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,3 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ321, регистрационный номер в журнале 321: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	6,7 ± 2,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250121СМ322, регистрационный номер в журнале 322: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,0 + 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 250121СМ316, регистрационный номер в журнале 316: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250121СМ317, регистрационный номер в журнале 317: п. Грудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250121СМ318, регистрационный номер в журнале 318: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250121СМ319, регистрационный номер в журнале 319: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250121СМ320, регистрационный номер в журнале 320: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.



М. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 216/21 от «10» февраля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 08.02.2021 г., 12 час. 50 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 20709 от 30.12.20 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 080221CM570, 080221CM571, 080221CM572, 080221CM573, 080221CM574, 080221CM575, 080221CM576

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 080221СМ570, регистрационный номер в журнале 570: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ571, регистрационный номер в журнале 571: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ572, регистрационный номер в журнале 572: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ573, регистрационный номер в журнале 573: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ574, регистрационный номер в журнале 574: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ575, регистрационный номер в журнале 575: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ576, регистрационный номер в журнале 576: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 080221СМ570, регистрационный номер в журнале 570: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 080221СМ571, регистрационный номер в журнале 571: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 080221СМ572, регистрационный номер в журнале 572: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 080221СМ573, регистрационный номер в журнале 573: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)



1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 080221СМ574, регистрационный номер в журнале 574: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ575, регистрационный номер в журнале 575: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ576, регистрационный номер в журнале 576: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 10 » 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 216/21 от «10» февраля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 08.02.2021 г., 12 час. 50 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 20709 от 30.12.20 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами



11. Дополнительные сведения: код пробы 080221CM570, 080221CM571, 080221CM572, 080221CM573, 080221CM574, 080221CM575, 080221CM576

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 080221СМ570, регистрационный номер в журнале 570: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ571, регистрационный номер в журнале 571: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ572, регистрационный номер в журнале 572: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ573, регистрационный номер в журнале 573: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ574, регистрационный номер в журнале 574: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ575, регистрационный номер в журнале 575: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 080221СМ576, регистрационный номер в журнале 576: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 080221СМ570, регистрационный номер в журнале 570: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ571, регистрационный номер в журнале 571: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ572, регистрационный номер в журнале 572: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ573, регистрационный номер в журнале 573: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ574, регистрационный номер в журнале 574: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ575, регистрационный номер в журнале 575: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 080221СМ576, регистрационный номер в журнале 576: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н..	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

25

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 333/21 от «01» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2021 г., 12 час. 50 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 270221CM877, 270221CM878, 270221CM879,
270221CM880, 270221CM881, 270221CM882, 270221CM883

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 270221СМ877, регистрационный номер в журнале 877: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ878, регистрационный номер в журнале 878: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ879, регистрационный номер в журнале 879: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ880, регистрационный номер в журнале 880: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ881, регистрационный номер в журнале 881: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,64 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ882, регистрационный номер в журнале 882: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ883, регистрационный номер в журнале 883: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,67 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 270221СМ877, регистрационный номер в журнале 877: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ878, регистрационный номер в журнале 878: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ879, регистрационный номер в журнале 879: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ880, регистрационный номер в журнале 880: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)



1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ881, регистрационный номер в журнале 881: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 270221СМ882, регистрационный номер в журнале 882: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 270221СМ883, регистрационный номер в журнале 883: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:


Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н.М.	
Бактериолог	Зимарина А.М.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

20.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 01 » 03 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 333/21 от «01» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 27.02.2021 г., 12 час. 50 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.21 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 270221СМ877, 270221СМ878, 270221СМ879,
270221СМ880, 270221СМ881, 270221СМ882, 270221СМ883

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 270221СМ877, регистрационный номер в журнале 877: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ878, регистрационный номер в журнале 878: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ879, регистрационный номер в журнале 879: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ880, регистрационный номер в журнале 880: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ881, регистрационный номер в журнале 881: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,64 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ882, регистрационный номер в журнале 882: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 270221СМ883, регистрационный номер в журнале 883: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,67 ± 0,13	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 270221СМ877, регистрационный номер в журнале 877: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ878, регистрационный номер в журнале 878: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ879, регистрационный номер в журнале 879: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ880, регистрационный номер в журнале 880: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 270221СМ881, регистрационный номер в журнале 881: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

с. 29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

Филиал ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 395/21 от «12» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.03.2021 г., 13 час. 00 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 100321CM1026, 100321CM1027, 100321CM1028, 100321CM1029, 100321CM1030, 100321CM1031, 100321CM1032

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 100321СМ1026, регистрационный номер в журнале 1026: г. Зверев, ул. Макаренко, 5, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1027, регистрационный номер в журнале 1027: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1028, регистрационный номер в журнале 1028: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1029, регистрационный номер в журнале 1029: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1030, регистрационный номер в журнале 1030: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1031, регистрационный номер в журнале 1031: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1032, регистрационный номер в журнале 1032: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 100321СМ1026, регистрационный номер в журнале 1026: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100321СМ1027, регистрационный номер в журнале 1027: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100321СМ1028, регистрационный номер в журнале 1028: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100321СМ1029, регистрационный номер в журнале 1029: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)



1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 100321СМ1030, регистрационный номер в журнале 1030: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1031, регистрационный номер в журнале 1031: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1032, регистрационный номер в журнале 1032: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С. А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Бактериолог	Зимарина А. М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

« 03 » 03 2021 г.
М. П.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 359/21 от «05» марта 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 03.03.2021 г., 12 час. 20 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** проба отобрана и доставлена заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 030321CM950

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 030321СМ950, регистрационный номер в журнале 950: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 030321СМ950, регистрационный номер в журнале 950: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Лунева Н.М.	
Инженер - химик	Зимарина А.М.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.


подпись



Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленную пробу.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись



29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФЦ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 12 » 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 395/21 от «12» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 10.03.2021 г., 13 час. 00 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами



11. Дополнительные сведения: код пробы 100321СМ1026, 100321СМ1027, 100321СМ1028, 100321СМ1029, 100321СМ1030, 100321СМ1031, 100321СМ1032

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
код пробы 100321СМ1026, регистрационный номер в журнале 1026: г. Зверово, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверово					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1027, регистрационный номер в журнале 1027: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1028, регистрационный номер в журнале 1028: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1029, регистрационный номер в журнале 1029: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1030, регистрационный номер в журнале 1030: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1031, регистрационный номер в журнале 1031: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)


1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 100321СМ1032, регистрационный номер в журнале 1032: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Бактериологические исследования					
код пробы 100321СМ1026, регистрационный номер в журнале 1026: г. Зверевое, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверевое					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1027, регистрационный номер в журнале 1027: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1028, регистрационный номер в журнале 1028: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1029, регистрационный номер в журнале 1029: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1030, регистрационный номер в журнале 1030: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1031, регистрационный номер в журнале 1031: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 100321СМ1032, регистрационный номер в журнале 1032: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С. А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Бактериолог	Зимарина А. М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

35

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 486/21 от «28» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 26.03.2021 г., 12 час. 50 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Звереве: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Звереве; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 260321CM1252, 260321CM1253, 260321CM1254,

260321CM1255, 260321CM1256, 260321CM1257, 260321CM1258

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 26.03.2021г.					
код пробы 260321СМ1252, регистрационный номер в журнале 1252: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260321СМ1253, регистрационный номер в журнале 1253: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260321СМ1254, регистрационный номер в журнале 1254: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260321СМ1255, регистрационный номер в журнале 1255: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260321СМ1256, регистрационный номер в журнале 1256: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260321СМ1257, регистрационный номер в журнале 1257: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц 4, страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛФидов в «Платинский» ГУП Р

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321СМ1258, регистрационный номер в журнале 1258: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 26.03.2021г. – 28.03.2021г.

код пробы 260321СМ1252, регистрационный номер в журнале 1252: г. Зверев, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1253, регистрационный номер в журнале 1253: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1254, регистрационный номер в журнале 1254: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1255, регистрационный номер в журнале 1255: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)




1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

С. 1018-01 (МУК 4.2.1018-01)

Настоящий протокол подлежит хранению в течение 10 лет с момента окончания срока годности.

1	2	3	4	5	6
код пробы 260321СМ1256, регистрационный номер в журнале 1256: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260321СМ1257, регистрационный номер в журнале 1257: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260321СМ1258, регистрационный номер в журнале 1258: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер- химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

85

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
Филиал ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
«28» 03 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 486/21 от «28» марта 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. Наименование пробы (образца): вода питьевая
4. Дата и время отбора пробы (образца): -
5. Дата и время доставки пробы (образца): 26.03.2021 г., 12 час. 50 мин.
6. Акт отбора № -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем
7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. НД на методику отбора: -
10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. Дополнительные сведения: код пробы 260321СМ1252, 260321СМ1253, 260321СМ1254,
260321СМ1255, 260321СМ1256, 260321СМ1257, 260321СМ1258

Настоящий протокол подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54573-2011

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД. на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 26.03.2021г.

код пробы 260321CM1252, регистрационный номер в журнале 1252: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321CM1253, регистрационный номер в журнале 1253: п. Трудовой, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321CM1254, регистрационный номер в журнале 1254: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321CM1255, регистрационный номер в журнале 1255: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321CM1256, регистрационный номер в журнале 1256: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321CM1257, регистрационный номер в журнале 1257: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
---	----------------	---	------------	-------	-------------------

Исследования проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260321СМ1258, регистрационный номер в журнале 1258: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3.4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 26.03.2021г. – 28.03.2021г.

код пробы 260321СМ1252, регистрационный номер в журнале 1252: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1253, регистрационный номер в журнале 1253: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1254, регистрационный номер в журнале 1254: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя




1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260321СМ1255, регистрационный номер в журнале 1255: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 260321СМ1256, регистрационный номер в журнале 1256: х. Тацин, ул. Зайцева, 36. кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260321СМ1257, регистрационный номер в журнале 1257: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260321СМ1258, регистрационный номер в журнале 1258: х. Лихой, ул. Ленина, 67. кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер- химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Галыцева О.Н.

подпись 

40.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 565/21 от «09» апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2021 г., 12 час. 35 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 070421СМ1453, 070421СМ1454, 070421СМ1455,

070421СМ1456, 070421СМ1457, 070421СМ1458, 070421СМ1459

Настоящий протокол подписан: _____

1	2	3	4	5	6
код пробы 050421СМ1415, регистрационный номер в журнале 1415: г. Зверево, ул. Крупской, 146, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	7,0 ± 2,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050421СМ1416, регистрационный номер в журнале 1416: г. Зверево, ул. Мира, 146, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

код пробы 050421СМ1409, регистрационный номер в журнале 1409: г. Зверево, ул. Макаренко, 5, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050421СМ1410, регистрационный номер в журнале 1410: г. Зверево, ул. Лермонтова, 2, ул. Макаренко, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050421СМ1411, регистрационный номер в журнале 1411: г. Зверево, ул. Космонавтов, 22, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050421СМ1412, регистрационный номер в журнале 1412: г. Зверево, ул. Осташенко, 14, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050421СМ1413, регистрационный номер в журнале 1413: г. Зверево, ул. Казакова - ул. Ивановская, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 07.04.2021г.

код пробы 070421СМ1453, регистрационный номер в журнале 1453: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1454, регистрационный номер в журнале 1454: п. Трудовой, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1455, регистрационный номер в журнале 1455: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1456, регистрационный номер в журнале 1456: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1457, регистрационный номер в журнале 1457: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1458, регистрационный номер в журнале 1458: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
---	----------------	---	------------	-------	-------------------

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1459, регистрационный номер в журнале 1459: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 07.04.2021г. - 09.04.2021г.

код пробы 070421СМ1453, регистрационный номер в журнале 1453: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1454, регистрационный номер в журнале 1454: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1455, регистрационный номер в журнале 1455: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя


1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1456, регистрационный номер в журнале 1456: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 070421СМ1457, регистрационный номер в журнале 1457: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 070421СМ1458, регистрационный номер в журнале 1458: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 070421СМ1459, регистрационный номер в журнале 1459: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Бактериолог	Зимарина А. М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФШ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 09 » « 04 » 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 565/21 от «09» апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 07.04.2021 г., 12 час. 35 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 070421CM1453, 070421CM1454, 070421CM1455, 070421CM1456, 070421CM1457, 070421CM1458, 070421CM1459

Общее количество страниц 4; страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия И.Л. филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 07.04.2021г.

код пробы 070421СМ1453, регистрационный номер в журнале 1453: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1454, регистрационный номер в журнале 1454: п. Трудовой, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1455, регистрационный номер в журнале 1455: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1456, регистрационный номер в журнале 1456: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1457, регистрационный номер в журнале 1457: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1458, регистрационный номер в журнале 1458: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
---	----------------	---	------------	-------	-------------------

Общее количество страниц 4: страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия И.И. Фоменко - Шахматовой, ул. Фед. - 99

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 070421СМ1459, регистрационный номер в журнале 1459: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 07.04.2021г. - 09.04.2021г.

код пробы 070421СМ1453, регистрационный номер в журнале 1453: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1454, регистрационный номер в журнале 1454: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1455, регистрационный номер в журнале 1455: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 070421СМ1456, регистрационный номер в журнале 1456: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)



1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Общее количество страниц 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только в соответствии с требованиями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

1	2	3	4	5	6
код пробы 070421СМ1457, регистрационный номер в журнале 1457: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 070421СМ1458, регистрационный номер в журнале 1458: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 070421СМ1459, регистрационный номер в журнале 1459: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Лобанова Н. Н.	
Бактериолог	Зимарина А. М.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Общее количество страниц 4; страница 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ фирмы «Пактиский» ГНП РО «УРОЗ»

45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
ФГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 21 » 04 2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 637/21 от «21» апреля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 19.04.2021 г., 13 час. 30 мин.
6. **Акт отбора №** -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
7. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. **ИД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 190421СМ1643, 190421СМ1644, 190421СМ1645, 190421СМ1646, 190421СМ1647, 190421СМ1648, 190421СМ1649

№ в/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 19.04.2021 г.					
код пробы 190421СМ1643, регистрационный номер в журнале 1643: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1644, регистрационный номер в журнале 1644: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,58 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1645, регистрационный номер в журнале 1645: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1646, регистрационный номер в журнале 1646: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1647, регистрационный номер в журнале 1647: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1648, регистрационный номер в журнале 1648: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

	2	3	4	5	6
1	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 190421СМ1649, регистрационный номер в журнале 1649: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 19.04.2021г. - 21.04.2021г.

код пробы 190421СМ1643, регистрационный номер в журнале 1643: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 190421СМ1644, регистрационный номер в журнале 1644: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01



код пробы 190421СМ1645, регистрационный номер в журнале 1645: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 190421СМ1646, регистрационный номер в журнале 1646: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
код пробы 190421СМ1647, регистрационный номер в журнале 1647: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190421СМ1648, регистрационный номер в журнале 1648: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190421СМ1649, регистрационный номер в журнале 1649: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н. М.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории

ФЦ ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 637/21 от «21» апреля 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 19.04.2021 г., 13 час. 30 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 190421СМ1643, 190421СМ1644, 190421СМ1645.

190421СМ1646, 190421СМ1647, 190421СМ1648, 190421СМ1649

Общее количество страниц 4; страница 1

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия И.Д. филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 19.04.2021 г.					
код пробы 190421СМ1643, регистрационный номер в журнале 1643: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1644, регистрационный номер в журнале 1644: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,58 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1645, регистрационный номер в журнале 1645: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	0,61 ± 0,12	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1646, регистрационный номер в журнале 1646: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1647, регистрационный номер в журнале 1647: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190421СМ1648, регистрационный номер в журнале 1648: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Общее количество страниц: 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия П.П. филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРД».

1	2	3	4	5	6
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,3 \pm 0,9$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	$0,61 \pm 0,12$	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 190421СМ1649, регистрационный номер в журнале 1649: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,0 \pm 1,2$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4 213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 19.04.2021 г. - 21.04.2021 г.

код пробы 190421СМ1643, регистрационный номер в журнале 1643: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 190421СМ1644, регистрационный номер в журнале 1644: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 190421СМ1645, регистрационный номер в журнале 1645: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 190421СМ1646, регистрационный номер в журнале 1646: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Общее количество страниц: 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
код пробы 190421СМ1647, регистрационный номер в журнале 1647: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190421СМ1648, регистрационный номер в журнале 1648: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190421СМ1649, регистрационный номер в журнале 1649: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н. М.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Общее количество страниц 4: страница 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЛ филиала «Ипхтинский» ГУП РО «УРСВ»

52

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д. 1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФГУП РО «УРСВ»
Зайцева О.Н.
« 07 » 05 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 739/21 от «07» мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. Наименование пробы (образца): вода питьевая
4. Дата и время отбора пробы (образца): -
5. Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2021 г., 12 час. 55 мин.
6. Акт отбора № -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем
7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гигарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. НД на методику отбора: -
10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. Дополнительные сведения: код пробы 050521CM1882, 050521CM1883, 050521CM1884, 050521CM1885, 050521CM1886, 050521CM1887, 050521CM1888

Копия протокола подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 1

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	ИД на метод испытания
Г	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 05.05.2021г.

код пробы 050521СМ1882, регистрационный номер в журнале 1882: г. Зверево, ул. Макаренко, 5, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 4.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 4.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1883, регистрационный номер в журнале 1883: п. Трудовой, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1884, регистрационный номер в журнале 1884: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1885, регистрационный номер в журнале 1885: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1886, регистрационный номер в журнале 1886: х. Тацин, ул. Байцева, 36, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1887, регистрационный номер в журнале 1887: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
---	----------------	---	------------	-------	-------------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Восток» ООО «Восток»

Общее количество страниц 4; страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1888, регистрационный номер в журнале 1888: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 05.05.2021г.- 07.05.2021г.

код пробы 050521СМ1882, регистрационный номер в журнале 1882: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1883, регистрационный номер в журнале 1883: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1884, регистрационный номер в журнале 1884: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01



код пробы 050521СМ1885, регистрационный номер в журнале 1885: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


код пробы 050521СМ1886, регистрационный номер в журнале 1886: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран

Исходящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП ГО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 3

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050521СМ1887, регистрационный номер в журнале 1887: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050521СМ1888, регистрационный номер в журнале 1888: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Никитина Ю.О.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

52

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФШ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 05 » 06 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 739/21 от «07» мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2021 г., 12 час. 55 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверев: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверев; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гайдара, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 050521CM1882, 050521CM1883, 050521CM1884, 050521CM1885, 050521CM1886, 050521CM1887, 050521CM1888

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.05.2021г.					
код пробы 050521СМ1882, регистрационный номер в журнале 1882: г. Зверево, ул. Макаренко 15; выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050521СМ1883, регистрационный номер в журнале 1883: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050521СМ1884, регистрационный номер в журнале 1884: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050521СМ1885, регистрационный номер в журнале 1885: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050521СМ1886, регистрационный номер в журнале 1886: х. Тацин, ул. Защева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050521СМ1887, регистрационный номер в журнале 1887: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,7 \pm 1,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4:213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 050521СМ1888, регистрационный номер в журнале 1888: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,3 \pm 1,3$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4:213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 05.05.2021г.- 07.05.2021г.

код пробы 050521СМ1882, регистрационный номер в журнале 1882: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1883, регистрационный номер в журнале 1883: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1884, регистрационный номер в журнале 1884: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1885, регистрационный номер в журнале 1885: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	не нормируются	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050521СМ1886, регистрационный номер в журнале 1886: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Общее количество страниц 4; страница 3

60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛ ГУП РО «УРСВ»
Тальцева О.Н.
«28» 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 854/21 от «28» мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. Наименование пробы (образца): вода питьевая
4. Дата и время отбора пробы (образца): -
5. Дата и время доставки пробы (образца): 26.05.2021 г., 15 час. 10 мин.
6. Акт отбора № -
7. И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем
7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. ИД на методику отбора: -
10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. Дополнительные сведения: код пробы 260521CM2180, 260521CM2181, 260521CM2182, 260521CM2183, 260521CM2184, 260521CM2185, 260521CM2186

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 1

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 26.05.2021г.					
код пробы 260521СМ2180, регистрационный номер в журнале 2180: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2181, регистрационный номер в журнале 2181: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2182, регистрационный номер в журнале 2182: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2183, регистрационный номер в журнале 2183: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2184, регистрационный номер в журнале 2184: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2.4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2185, регистрационный номер в журнале 2185: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260521СМ2186, регистрационный номер в журнале 2186: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 26.05.2021г.- 28.05.2021г.

код пробы 260521СМ2180, регистрационный номер в журнале 2180: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2181, регистрационный номер в журнале 2181: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100-мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2182, регистрационный номер в журнале 2182: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2183, регистрационный номер в журнале 2183: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)




1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2184, регистрационный номер в журнале 2184: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Общее количество страниц 4; страница 3

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260521СМ2185, регистрационный номер в журнале 2185: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260521СМ2186, регистрационный номер в журнале 2186: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
«28» 05 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 854/21 от «28» мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 26.05.2021 г., 15 час. 10 мин.
6. **Акт отбора №** -
7. **И.О., должность лица, отобравшего пробу:** пробы отобраны и доставлены заявителем
8. **Цель отбора:** заявка № 12-П от 26.01.2021 г.
9. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
10. **ИД на методику отбора:** -
11. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
12. **Дополнительные сведения:** код пробы 260521СМ2180, 260521СМ2181, 260521СМ2182, 260521СМ2183, 260521СМ2184, 260521СМ2185, 260521СМ2186

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 26.05.2021г.					
код пробы 260521СМ2180, регистрационный номер в журнале 2180: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2181, регистрационный номер в журнале 2181: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2182, регистрационный номер в журнале 2182: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2183, регистрационный номер в журнале 2183: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2184, регистрационный номер в журнале 2184: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 260521СМ2185, регистрационный номер в журнале 2185: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,3 \pm 0,9$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 260521СМ2186, регистрационный номер в журнале 2186: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,7 \pm 1,5$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 26.05.2021г.- 28.05.2021г.

код пробы 260521СМ2180, регистрационный номер в журнале 2180: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2181, регистрационный номер в журнале 2181: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2182, регистрационный номер в журнале 2182: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 260521СМ2183, регистрационный номер в журнале 2183: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01



код пробы 260521СМ2184, регистрационный номер в журнале 2184: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Общее количество страниц 4; страница 3

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260521СМ2185, регистрационный номер в журнале 2185: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 260521СМ2186, регистрационный номер в журнале 2186: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О. В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

№63

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
филиала ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 06 » 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 917/21 от «06» июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. Наименование пробы (образца): вода питьевая
4. Дата и время отбора пробы (образца): -
5. Дата и время доставки пробы (образца): 04.06.2021 г., 12 час. 50 мин.
6. Акт отбора № -
- Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем
7. Цель отбора: заявка № 12-11 от 26.01.2021 г.
8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя
9. НД на методику отбора: -
10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. Дополнительные сведения: код пробы 040621CM2332, 040621CM2333, 040621CM2334, 040621CM2335, 040621CM2336, 040621CM2337, 040621CM2338

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 1

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6

Санитарно-химические исследования

Дата проведения исследований: 04.06.2021г.

код пробы 040621СМ2332, регистрационный номер в журнале 2332: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2333, регистрационный номер в журнале 2333: п. Трудовой, водомерный узел

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2334, регистрационный номер в журнале 2334: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2335, регистрационный номер в журнале 2335: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2336, регистрационный номер в журнале 2336: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2337, регистрационный номер в журнале 2337: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИДЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц: 4; страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,0 \pm 1,2$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2338, регистрационный номер в журнале 2338: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C		не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,7 \pm 1,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 04.06.2021 г. - 06.06.2021 г.

код пробы 040621СМ2332, регистрационный номер в журнале 2332: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2333, регистрационный номер в журнале 2333: п. Грудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2334, регистрационный номер в журнале 2334: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2335, регистрационный номер в журнале 2335: п. Рязань, ул. Подгорная (водомерный узел)




1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2336, регистрационный номер в журнале 2336: х. Тагин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040621СМ2337, регистрационный номер в журнале 2337: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 040621СМ2338, регистрационный номер в журнале 2338: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н.	
Бактериолог	Белова М.В.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данных протокола:
менеджер по качеству Гиндина

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Галкина О.Н.

подпись 

63

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник испытательной
лаборатории
ФИЛ ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
« 06 » _____ 2021 г.
М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 917/21 от «06» июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 04.06.2021 г., 12 час. 50 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 040621CM2332, 040621CM2333, 040621CM2334, 040621CM2335, 040621CM2336, 040621CM2337, 040621CM2338

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 04.06.2021г.					
код пробы 040621СМ2332, регистрационный номер в журнале 2332: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040621СМ2333, регистрационный номер в журнале 2333: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040621СМ2334, регистрационный номер в журнале 2334: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040621СМ2335, регистрационный номер в журнале 2335: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040621СМ2336, регистрационный номер в журнале 2336: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040621СМ2337, регистрационный номер в журнале 2337: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4; страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,0 \pm 1,2$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 040621СМ2338, регистрационный номер в журнале 2338: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$2,7 \pm 1,1$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 04.06.2021г.- 06.06.2021г.

код пробы 040621СМ2332, регистрационный номер в журнале 2332: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2333, регистрационный номер в журнале 2333: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2334, регистрационный номер в журнале 2334: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2335, регистрационный номер в журнале 2335: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 040621СМ2336, регистрационный номер в журнале 2336: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

67

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
филиал «Шахтинский»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500 Ростовская область, г.Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а» тел. 8(8636) 22-94-91

Аттестат аккредитации
испытательной лаборатории
№ РОСС.RU.0001.21AU75



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной
лаборатории
Филиал «Шахтинский»
ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.
2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 960/21 от «13» июня 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): филиал «Гуково – Зверевский»

ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 11.06.2021 г., 12 час. 40 мин.

6. Акт отбора № -

Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: пробы отобраны и доставлены заявителем

7. Цель отбора: заявка № 12-П от 26.01.2021 г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево; п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 110621CM2440, 110621CM2441, 110621CM2442, 110621CM2443, 110621CM2444, 110621CM2445, 110621CM2446

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 11.06.2021г.					
код пробы 110621СМ2440, регистрационный номер в журнале 2440: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 110621СМ2441, регистрационный номер в журнале 2441: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 110621СМ2442, регистрационный номер в журнале 2442: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 110621СМ2443, регистрационный номер в журнале 2443: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 110621СМ2444, регистрационный номер в журнале 2444: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 110621СМ2445, регистрационный номер в журнале 2445: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Общее количество страниц 4: страница 2

1	2	3	4	5	6
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$4,0 \pm 1,6$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

код пробы 110621СМ2446, регистрационный номер в журнале 2446: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	$3,7 \pm 1,5$	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Бактериологические исследования

Дата проведения исследований: 11.06.2021г.- 13.06.2021г.

код пробы 110621СМ2440, регистрационный номер в журнале 2440: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 110621СМ2441, регистрационный номер в журнале 2441: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 110621СМ2442, регистрационный номер в журнале 2442: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 110621СМ2443, регистрационный номер в журнале 2443: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01




код пробы 110621СМ2444, регистрационный номер в журнале 2444: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Общее количество страниц 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
код пробы 110621СМ2445, регистрационный номер в журнале 2445: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 110621СМ2446, регистрационный номер в журнале 2446: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Лунева Н.М.	
Бактериолог	Маврина О. В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

Результаты лабораторных испытаний распространяются на представленные пробы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

Общее количество страниц 4; страница 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

88
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)

346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская, д.120

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

346500, Ростовская область, г. Шахты, пер. Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91

mlaboratoria@guprorsv.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 07 » 07 2021 г.

м. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1099/21 от «07» июля 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая

4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -

5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 05.07.2021г., 13 час 15 мин

6. **Акт отбора** -

6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и
доставлены заказчиком

7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. **Точка отбора проб (образцов):** г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из
водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка,
ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева,
36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина,
67, кран потребителя

9. **НД на методику отбора:** -

10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с
хладоэлементами

11. **Дополнительные сведения:** код пробы 050721CM2755, 050721CM2756,
050721CM2757, 050721CM2758, 050721CM2759, 050721CM2760, 050721CM2761

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.07.2021 г.					
код пробы 050721CM2755, регистрационный номер в журнале 2755: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721CM2756, регистрационный номер в журнале 2756: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721CM2757, регистрационный номер в журнале 2757: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721CM2758, регистрационный номер в журнале 2758: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721CM2759, регистрационный номер в журнале 2759: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721CM2760, регистрационный номер в журнале 2760: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2761, регистрационный номер в журнале 2761: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:3:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Микробиологические исследования

Дата проведения исследований: 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г.

код пробы 050721СМ2755, регистрационный номер в журнале 2755: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2756, регистрационный номер в журнале 2756: п. Трудовой, водомерный узел

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2757, регистрационный номер в журнале 2757: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2758, регистрационный номер в журнале 2758: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2759, регистрационный номер в журнале 2759: х. Тащин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2760, регистрационный номер в журнале 2760: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

код пробы 050721СМ2761, регистрационный номер в журнале 2761: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
---	-----------------------	---	-------------	------------	-----------------

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
filaboratoria@guprousv.ru
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 05 »

05

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1099/21 от «07» июля 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 05.07.2021г., 13 час 15 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и
доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из
водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка,
ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева,
36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина,
67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с
хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 050721CM2755, 050721CM2756,
050721CM2757, 050721CM2758, 050721CM2759, 050721CM2760, 050721CM2761




Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.07.2021 г.					
код пробы 050721СМ2755, регистрационный номер в журнале 2755: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2756, регистрационный номер в журнале 2756: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2757, регистрационный номер в журнале 2757: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2758, регистрационный номер в журнале 2758: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2759, регистрационный номер в журнале 2759: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2760, регистрационный номер в журнале 2760: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 05.07.2021 г.					
код пробы 050721СМ2755, регистрационный номер в журнале 2755: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2756, регистрационный номер в журнале 2756: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2757, регистрационный номер в журнале 2757: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2758, регистрационный номер в журнале 2758: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2759, регистрационный номер в журнале 2759: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2760, регистрационный номер в журнале 2760: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 050721СМ2761, регистрационный номер в журнале 2761: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 05.07.2021 г. – 07.07.2021 г.					
код пробы 050721СМ2755, регистрационный номер в журнале 2755: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2756, регистрационный номер в журнале 2756: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2757, регистрационный номер в журнале 2757: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2758, регистрационный номер в журнале 2758: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2759, регистрационный номер в журнале 2759: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2760, регистрационный номер в журнале 2760: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 050721СМ2761, регистрационный номер в журнале 2761: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н. подпись 

44.

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.Н.

« 21 » 07

2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1174/21 от «21» июля 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 19.07.2021г., 13 час 25 мин
6. **Акт отбора -**
 - 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева, 36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина, 67, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 190721CM2952, 190721CM2953, 190721CM2954, 190721CM2955, 190721CM2956, 190721CM2957, 190721CM2958

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 19.07.2021 г.					
код пробы 190721СМ2952, регистрационный номер в журнале 2952: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2953, регистрационный номер в журнале 2953: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2954, регистрационный номер в журнале 2954: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2955, регистрационный номер в журнале 2955: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2956, регистрационный номер в журнале 2956: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2957, регистрационный номер в журнале 2957: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)


1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 190721СМ2958, регистрационный номер в журнале 2958: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 19.07.2021 г. – 21.07.2021 г.					
код пробы 190721СМ2952, регистрационный номер в журнале 2952: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2953, регистрационный номер в журнале 2953: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2954, регистрационный номер в журнале 2954: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2955, регистрационный номер в журнале 2955: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2956, регистрационный номер в журнале 2956: х. Ташин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2957, регистрационный номер в журнале 2957: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 190721СМ2958, регистрационный номер в журнале 2958: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

88

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Тищенко С.А.
«16» _____ 2021 г. для документов
м. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1321/21 от «16» августа 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 14.08.2021г., 12 час 30 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образец отобран и доставлен
заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г.Зверево: ул.Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева, 36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 140821CM3329, 140821CM3330, 140821CM3331, 140821CM3332, 140821CM3333, 140821CM3334, 140821CM3335

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 14.08.2021 г.					
код пробы 140821СМ3329, регистрационный номер в журнале 3329: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3330, регистрационный номер в журнале 3330: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3331, регистрационный номер в журнале 3331: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3332, регистрационный номер в журнале 3332: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3333, регистрационный номер в журнале 3333: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3334, регистрационный номер в журнале 3334: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:23:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 140821СМ3335, регистрационный номер в журнале 3335: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:23:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 14.08.2021 г. – 16.08.2021 г.					
код пробы 140821СМ3329, регистрационный номер в журнале 3329: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3330, регистрационный номер в журнале 3330: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3331, регистрационный номер в журнале 3331: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3332, регистрационный номер в журнале 3332: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3333, регистрационный номер в журнале 3333: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3334, регистрационный номер в журнале 3334: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 140821СМ3335, регистрационный номер в журнале 3335: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

96

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

«28» _____ 2021 г. Тищенко С.А.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1408/21 от «28» августа 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 28.08.2021г., 10 час 55 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г.Зверево: п. Трудовой, водомерный узел; х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя; п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел); х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя; п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя; х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -


10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 280821C3543, 280821C3544, 280821C3545, 280821C3546, 280821C3547, 280821C3548

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 28.08.2021 г.					
код пробы 280821С3543, регистрационный номер в журнале 3543: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280821С3544, регистрационный номер в журнале 3544: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280821С3545, регистрационный номер в журнале 3545: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280821С3546, регистрационный номер в журнале 3546: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

1	2	3	4	5	6
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280821С3547, регистрационный номер в журнале 3547: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 280821С3548, регистрационный номер в журнале 3548: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И. о. начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись 

99

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»
Гальцева О.Н.

«04»

2021 г.

М. П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1440/21 от «04» сентября 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 04.09.2021г., 11 час 13 мин
6. **Акт отбора** -
- 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образец отобран и доставлен заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г.Зверево: ул.Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой водомерный узел; х.Комиссаровка ул.Гагарина 13 кран потребителя; п.Розет ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин ул.Зайцева 36 кран потребителя; п.Чичерино ул.Максима Горького 1 кран потребителя; х.Лихой ул.Ленина 67 кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 040921C3635, 040921C3636, 040921C3637, 040921C3638, 040921C3639, 040921C3640, 040921C3641

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 04.09.2021 г.					
код пробы 040921С3635, регистрационный номер в журнале 3635: г.Зверево ул.Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров г.Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3636, регистрационный номер в журнале 3636: п.Трудовой водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,0 ± 1,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3637, регистрационный номер в журнале 3637: х.Комиссаровка ул.Гагарина 13 кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,7 ± 1,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3638, регистрационный номер в журнале 3638: п.Розет ул.Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3639, регистрационный номер в журнале 3639: х.Тацин ул.Зайцева 36 кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3640, регистрационный номер в журнале 3640: п.Чичерино ул.Максима Горького 1 кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 040921С3641, регистрационный номер в журнале 3641: х.Лихой ул.Ленина 67 кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Бабиченко А.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.


подпись 

1001

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AY75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Гальцева О.Н. для
« 28 » 09 2021 г.

М. п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1558/21 от «27» сентября 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 25.09.2021г., 11 час 10 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и
доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко, 15, выход из
водонакопительных резервуаров г.Зверево; п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка,
ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева,
36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина,
67, кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с
хладоэлементами



11. Дополнительные сведения: код пробы 250921CM3885, 250921CM2886,
250921CM3887, 250921CM3888, 250921CM3889, 250921CM3890, 250921CM3891

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 25.09.2021 г.					
код пробы 250921СМ3885, регистрационный номер в журнале 3885: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3886, регистрационный номер в журнале 3886: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	менее 1,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3887, регистрационный номер в журнале 3887: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3888, регистрационный номер в журнале 3888: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,0 ± 0,4	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3889, регистрационный номер в журнале 3889: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,3 ± 0,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3890, регистрационный номер в журнале 3890: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,0 ± 0,8	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

1	2	3	4	5	6
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 250921СМ3891, регистрационный номер в журнале 3891: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1.2:3:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 25.09.2021 г. – 27.09.2021 г.					
код пробы 250921СМ3885, регистрационный номер в журнале 3885: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3886, регистрационный номер в журнале 3886: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3887, регистрационный номер в журнале 3887: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3888, регистрационный номер в журнале 3888: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3889, регистрационный номер в журнале 3889: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3890, регистрационный номер в журнале 3890: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 250921СМ3891, регистрационный номер в журнале 3891: х. Лихой, ул. Ленина, 67, кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер-химик	Цедрик Е.Н.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.

подпись 

108

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

Гальцева О.НУМЕНТОВ
« 04 » 10 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1598/21 от «04» октября 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г.Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 02.10.2021г., 10 час 55 мин
6. **Акт отбора** -
- 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверев: ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г.Зверев: п.Трудовой, водомерный узел; х.Комиссаровка, ул.Гагарина, 13, кран потребителя; п.Розет, ул.Подгорная (водомерный узел); х.Тацин, ул.Зайцева, 36, кран потребителя; п.Чичерино, ул.Максима Горького, 1, кран потребителя; х.Лихой, ул.Ленина, 67, кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 021021СМ3982, 021021СМ3983, 021021СМ3984, 021021СМ3985, 021021СМ3986, 021021СМ3987, 021021СМ3988



Настоящий протокол составлен на основании результатов испытаний, проведенных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51931-2008
филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 02.10.2021 г.					
код пробы 021021СМ3982, регистрационный номер в журнале 3982: г. Зверево, ул. Макаренко, 15, выход из водонакопительных резервуаров г. Зверево					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	2,3 ± 0,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 021021СМ3983, регистрационный номер в журнале 3983: п. Трудовой, водомерный узел					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 021021СМ3984, регистрационный номер в журнале 3984: х. Комиссаровка, ул. Гагарина, 13, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	1,7 ± 0,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 021021СМ3985, регистрационный номер в журнале 3985: п. Розет, ул. Подгорная (водомерный узел)					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 021021СМ3986, регистрационный номер в журнале 3986: х. Тацин, ул. Зайцева, 36, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	5,7 ± 2,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 021021СМ3987, регистрационный номер в журнале 3987: п. Чичерино, ул. Максима Горького, 1, кран потребителя					
1	Запах при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Вкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)

Общая характеристика: страница 4 из 4

Настоящий протокол подготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 57164-2016 и ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)

1	2	3	4	5	6
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:		
Должность	Ф.И.О.	Подпись
Менеджер по качеству (уполномоченное лицо)	Тищенко С.А.	
Бактериолог	Белова М. В.	
Бактериолог	Маврина О.В.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

Начальник испытательной лаборатории Гальцева О.Н.


подпись 

134

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guproursv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

 Тищенко С.А.
« 19 » 12 2021 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1943/21 от «19» декабря 2021г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** филиал «Гуково-Зверевский» ГУП РО «УРСВ»
2. **Юридический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
- 2.1. **Фактический адрес:** 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
3. **Наименование пробы (образца):** вода питьевая
4. **Дата и время отбора пробы (образца):** -
5. **Дата и время доставки пробы (образца):** 17.12.2021г., 12 час 10 мин
6. **Акт отбора -**
- 6.1 **Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец):** образцы отобраны и доставлены заказчиком
7. **Цель отбора:** заявка №12-П от 26.01.2021г.
8. **Точка отбора проб (образцов):** г. Зверево: ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров, х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя, п. Розет ул. Подгорная (водоем. узел), х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя, п. Чичерино ул. Максима Горького 1 кран потребителя, х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя
9. **НД на методику отбора:** -
10. **Условия транспортировки и хранения:** автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами
11. **Дополнительные сведения:** код пробы 171221CM4767, 171221CM4768, 171221CM4769, 171221CM4770, 171221CM4771, 171221CM4772

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 17.12.2021 г.					
код пробы 171221СМ4767, регистрационный номер в журнале 4767: г. Зверево, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	8,3 ± 3,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171221СМ4768, регистрационный номер в журнале 4768: х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	8,0 ± 3,2	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171221СМ4769, регистрационный номер в журнале 4769: п. Розет ул. Подгорная (водом. узел)					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	7,7 ± 3,1	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171221СМ4770, регистрационный номер в журнале 4770: х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	7,3 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171221СМ4771, регистрационный номер в журнале 4771: п. Чичерино ул. Максима Горького 1 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
4	Цветность	9,0 ± 3,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 171221СМ4772, регистрационный номер в журнале 4772: х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	7,3 ± 2,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 17.12.2021 г. – 19.12.2021 г.					
код пробы 171221СМ4767, регистрационный номер в журнале 4767: г. Зверево, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 171221СМ4768, регистрационный номер в журнале 4768: х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 171221СМ4769, регистрационный номер в журнале 4769: п. Розет ул. Подгорная (водом. узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 171221СМ4770, регистрационный номер в журнале 4770: х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.

Общее количество страниц 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 171221СМ4771, регистрационный номер в журнале 4771: п. Чичерино ул. Максима Горького 1 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 171221СМ4772, регистрационный номер в журнале 4772: х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

ПОДПИСЬ

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

И.о.начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись

413

Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ»)
344112, г. Ростов-на-Дону, ул. Новомосковская, д.21-23, офис 412
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения» филиал «Шахтинский»
(филиал «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»)
346500, Ростовская область, г.Шахты, ул.Советская, д.120
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
346500, Ростовская область, г.Шахты, пер.Калиновского, д.1 «а», литер А, тел. 8(8636) 22-94-91
fhlaboratoria@guprousv.ru,
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС.RU.0001.21AU75

УТВЕРЖДАЮ:

И.о.начальника испытательной лаборатории
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

« 24 » 12 2021 г.
Тищенко С.А.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1996/21 от «27» декабря 2021г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик): филиал «Гуково-Зверевский»
ГУП РО «УРСВ»

2. Юридический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5
2.1. Фактический адрес: 347880, Ростовская область, г. Гуково, ул. Профильная, 5

3. Наименование пробы (образца): вода питьевая

4. Дата и время отбора пробы (образца): -

5. Дата и время доставки пробы (образца): 25.12.2021г., 13 час 00 мин

6. Акт отбора -

6.1 Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу (образец): образцы отобраны и
доставлены заказчиком

7. Цель отбора: заявка №12-П от 26.01.2021г.

8. Точка отбора проб (образцов): г. Зверево: ул. Макаренко 15 выход из
водонакопительных резервуаров, х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя, п. Розет ул.
Подгорная (водом. узел), х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя, п. Чичерино ул. Максима
Горького 1 кран потребителя, х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя

9. НД на методику отбора: -

10. Условия транспортировки и хранения: автотранспорт, термоконтейнер с
хладозлементами

11. Дополнительные сведения: код пробы 251221CM4909, 251221CM4910, 251221CM4911,
251221CM4912, 251221CM4913, 251221CM4914

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Санитарно-химические исследования					
Дата проведения исследований: 25.12.2021 г.					
код пробы 251221СМ4909, регистрационный номер в журнале 4909: г. Зверево, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	4,3 ± 1,7	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 251221СМ4910, регистрационный номер в журнале 4910: х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	3,7 ± 1,5	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 251221СМ4911, регистрационный номер в журнале 4911: п. Розет ул. Подгорная (водом. узел)					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	4,0 ± 1,6	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 251221СМ4912, регистрационный номер в журнале 4912: х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	3,3 ± 1,3	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 251221СМ4913, регистрационный номер в журнале 4913: п. Чичерино ул. Максима Горького 1 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°C	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2

Общее количество страниц 4; страница 2

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»



1	2	3	4	5	6
4	Цветность	5,0 ± 2,0	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
код пробы 251221СМ4914, регистрационный номер в журнале 4914: х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя					
1	Интенсивность запаха при 20°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
2	Интенсивность запаха при 60°С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1
3	Интенсивность вкуса	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	4,7 ± 1,9	не более 20	градусы	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 (изд. 2004 г.)
5	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
Микробиологические исследования					
Дата проведения исследований: 25.12.2021 г. – 27.12.2021 г.					
код пробы 251221СМ4909, регистрационный номер в журнале 4909: г. Зверево, ул. Макаренко 15 выход из водонакопительных резервуаров					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 251221СМ4910, регистрационный номер в журнале 4910: х. Комиссаровка ул. Гагарина 13 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 251221СМ4911, регистрационный номер в журнале 4911: п. Розет ул. Подгорная (водом. узел)					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 251221СМ4912, регистрационный номер в журнале 4912: х. Тацин ул. Зайцева 36 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.

Общее количество страниц 4; страница 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»

1	2	3	4	5	6
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
код пробы 251221СМ4913, регистрационный номер в журнале 4913: п. Чичерино ул. Максима Горького 1 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2
код пробы 251221СМ4914, регистрационный номер в журнале 4914: х. Лихой ул. Ленина 67 кран потребителя					
1	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл(см ³)	МУК 4.2.1018-01, п.8.2.
4	Колифаги	не обнаружено	отсутствие	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01, п.8.5.2

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Инженер - химик	Бабиченко А.А.	
Бактериолог	Маврина О.В.	
Бактериолог	Лобанова Н.Н.	

Ответственный за оформление данного протокола:
менеджер по качеству Тищенко С.А.

подпись 

В связи с тем, что вышеуказанные образцы отобраны и доставлены заказчиком, испытательная лаборатория филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» снимает с себя ответственность за достоверность результатов лабораторных испытаний.

Результаты лабораторных испытаний распространяются на предоставленные образцы.

И.о.начальника испытательной лаборатории Тищенко С.А. подпись 

Общее количество страниц 4; страница 4

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛ филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ»